



URZĄD GMINY NADARZYN

ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

tel. (22) 729 81 85; fax (22) 729 81 75 www.nadarzyn.pl

ZPiFZ.271.17.2019

Nadarzyn, dnia 19 sierpnia 2019 r.

Wszyscy Wykonawcy

W związku z zapytaniem Wykonawców, wniesionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „**Budowę boiska wielofunkcyjnego w m. Wolica, gmina Nadarzyn**”, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53, 730) oraz pkt IX SIWZ Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1: Przedmiar nie uwzględnia podbudowy z kruszywa kamiennego gr. 10 mm pod chodnik – prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź: Przedmiar robót jest materiałem pomocniczym. W ofercie należy przewidzieć wszelkie prace niezbędne do prawidłowego zrealizowania inwestycji. Załączona dokumentacja projektowa opisuje nałożenie wymaganego przekroju konstrukcyjnego utwardzenia chodnika.

Pytanie 2: Wg projektu należy wymienić grunt na głębokości minimum 20 cm – na jakiej grubości warstwy podbudowy należy wymienić grunt na pospółkę?

Odpowiedź: Opis konstrukcyjny warstw boiska wielofunkcyjnego zamieszczony na rys nr 3 załączonej dokumentacji projektowej.

Pytanie 3: Dodatkowo, w związku z ww. pytaniem, prosimy o korektę przedmiaru robót poz. 5.

Odpowiedź: Przedmiar robót jest materiałem pomocniczym.

Pytanie 4: Projekt nie pozwala zweryfikować przedmiarowych ilości piłkochwyków. Prosimy o potwierdzenie, że zakres robót związany z wykonaniem piłkochwyków jest zgodny z zakresem przedstawionym w dziale 4 przedmiaru robót.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zakres realizacji dostawy i montażu piłkochwyków zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie 5: W opisie i na rysunkach jest tylko wskazany piłkochwyk dla boiska piłkarskiego. Brak opisu wejścia (furtki piłkochwytu) na boisko wielofunkcyjne.

Odpowiedź: W nowo realizowanym piłkochwycie należy zainstalować bramę wejściową serwisową dwuskrzydłową. Brama o wymiarach: szerokość całkowita 2,5 m, wysokość 2,5 m. Brama systemowa ażurowa ocynkowana (z wypełnieniem panelem stalowym zgrzewanym) malowana proszkowo – kolor RAL 6005 zielony. Osadzona w fundamencie żelbetowym zgodnie z wytycznymi producenta. Połączona z ogrodzeniem piłkochwytu. Brama wyposażona w atestowany zamek z wkładką typu Gerda lub równoważnym kpl. min 5 kluczy.

Pytanie 6: Czy Zamawiający dopuszcza rozstaw słupów (80x80x3) do piłkochwytu 5 m a skrajne 3,5 m?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zainstalowania piłkochwyków ze słupami stalowymi ocynkowanymi i malowanymi proszkowo. Rozstaw słupów: skrajne przeszła 3,0 m pozostałe 3,0 - 4,0 m.

Pytanie 7: Czy Zamawiający dopuszcza zwykłą siatkę polipropylenową bez wzmocnienia na boisku wielofunkcyjnym, gdzie nie kopie się piłki?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje dostawy i montażu siatki polipropylenowej zgodnej z opisem w dokumentacji przetargowej.

KIEROWNIK REFERATU
Zamówień Publicznych
i Funduszy Zewnętrznych
Marta Ciarka-Matysiak