



URZĄD GMINY NADARZYN

ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

tel. (22) 729 81 85; fax (22) 729 81 75 www.nadarzyn.pl

ZPiFZ.271.15.2020

Nadarzyn, dnia 10 lipca 2020 r.

Wszyscy Wykonawcy

W związku z zapytaniem Wykonawcy, dotyczącym Części nr 1 i 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. **„Roboty budowlane na obiektach oświatowych Gminy Nadarzyn”**, Zamawiający Gmina Nadarzyn działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843, z 2020 r. poz. 288) oraz pkt IX SIWZ udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Prosimy o dostarczenie kontaktu z Generalnym Wykonawcy budynku szkoły podstawowej w celu uzyskania zgody gwaranta na przeprowadzenie prac adaptacyjnych w obiekcie oraz uzyskania podtrzymania gwarancji.

Odpowiedź:

Dane Generalnego Wykonawcy:

ELLA Zakład Remontowo-Budowlany
BRONISŁAW GAWRYLCZYK
ul. Wróblewskiego 4, 96-500 Sochaczew

Pytanie nr 2:

Prosimy o oczekiwane standardy rozwiązań materiałowych

Odpowiedź:

Standardy wykonania

1. Wykładzina homogeniczna 3,2mm
2. Płytki gress posadzkowe – wykonawca przedstawi do akceptacji przez dyrektora szkoły próbki płytek.
 - klasa antypoślizgowości R10
 - klasa ścieralności 5
 - nasiąkliwość nie większa niż 3%
 - grubość płytki min 8mm
 - płytki rektyfikowane
 - gatunek I
3. Płytki ceramiczne ściennie – wykonawca przedstawi do akceptacji przez dyrektora szkoły próbki płytek.
 - klasa ścieralności 4
 - nasiąkliwość nie większa niż 3%
 - grubość płytki min 8mm

- płytki rektyfikowane
 - gatunek I
4. Farba do malowania ścian i sufitów – wykonawca przedstawi do akceptacji przez dyrektora szkoły wzornik kolorów
- Farba lateksowa
 - odporna na szorowanie – minimum klasa 2
 - grunt podkładowy farby dobrany do wybranego producenta
5. Stolarka drzwiowa wewnętrzna bezklasowa
- Ościeżnica obejmująca
 - Skrzydło drzwiowe z rdzeniem z płyty wiórowej otworowej
 - trzy zawiasy regulowane
 - Zamek z wkładką patentową
6. Stolarka drzwiowa wewnętrzna przeciwpożarowa
- Drzwi z wymaganą klasą odporności EI60
 - Okleina drzwi zgodna z okleiną drzwi wewnętrznych drewnianych
 - zamek z wkładką patentową

Ponadto pragniemy uszczegółwić opis przedmiotu zamówienia

Część I – przedszkole w Młochowie

Poz. 22 d1.3 – grubość izolacji z wełny mineralnej 20 cm

KIEROWNIK REFERATU
Zamówień Publicznych
i Funduszy Zewnętrznych

Marta Ciarka