

Nadarzyn, dnia 11.10.2017r

I.271.27.2017

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dot. postępowania o zamówienie publiczne pn.:

Część nr 1 – Remont drogi gminnej ul. Kozaków w m. Szamoty

Część nr 2 – Remont drogi gminnej ul. Czereśniowa w m. Szamoty

Część nr 3 – Remont drogi gminnej ul. Dzikiej Róży w m. Strzeniówka

Część nr 4 – Remont drogi gminnej ul. Pastelowa z fragmentem ul. Ogrodowej w m. Wolica

Część nr 5 – Remont fragmentu drogi gminnej ul. Granicznej w Nadarzynie

Część nr 6 – Zaprojektowanie i przebudowa połączenia ul. Przejazdowej z ul. Sitarskich w Nadarzynie

W związku z pytaniem Wykonawcy Gmina Nadarzyn działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz.1579.) wyjaśnia, co następuje:

Pytanie:

Części nr 2 – Remont drogi gminnej ul. Czereśniowa w m. Szamoty

Część nr 4 – Remont drogi gminnej ul. Pastelowa z fragmentem ul. Ogrodowej w m. Wolica

Czy Wykonawca ma wykonać na tych dwóch ulicach nakładki bitumiczne zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, czy nawierzchnie z kostki zgodnie z przedmiarem?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, dla Części nr 2 - remont drogi gminnej ul. Czereśniowej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia nawierzchnie należy wykonać z mas bitumicznej.

W związku z powyższym zmienia się zapisy w przedmiarze robót działu 7 NAWIERZCHNIA poprzez wykreślenie pozycji 26.d.7, a dodanie:

26a d.7	KNR A-03 0301-02	Ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wiążąca AC 11 W o gr. 4 cm; Krotność =0,8 - m	m ²	985
26b d.7	KNR AT- 03 0202- 02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno warstwy wiążącej, zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	985
26c d.7	KNR AT- 03 0302- 02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa ścieralna AC 8S o gr. 4 cm	m ²	985

Dla Części nr 4 – remont drogi gminnej ul. Pastelowa wraz z fragmentem Ogrodowej – nawierzchnię należy wykonać z kostki, zgodnie z przedmiarem robót.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1579.) **dokонуje zmiany treści** Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w **Rozdziale III (Opis przedmiotu zamówienia)** ust. 1 w odniesieniu do **Części nr 4 – Remont drogi gminnej ul. Pastelowa z fragmentem ul. Ogrodowej w m. Wolica** poprzez zmianę istniejącego zapisu: „**wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku ok. 264 mb, zjazdów z kostki betonowej**”,

na zapis o brzmieniu: **wykonanie nawierzchni z kostki na odcinku ok. 264 mb, zjazdów z kostki betonowej**".

Analogicznej zmiany w odniesieniu do wskazanej wyżej części zamówienia Zamawiający dokonuje również § 1 ust. 2 Wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 5.1. do SIWZ.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z up. Wójta Gminy
ZASTĘPCA WÓJTA

dr Tomasz Muchalski