URZĄD GMINY NADARZYN

ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

tel. (22) 729 81 85; fax (22) 729 81 75 www.nadarzyn.pl

Nadarzyn, dnia 13 sierpnia 2019 r.

ZPiFZ.27.9.2019

Wszyscy Wykonawcy

W związku z zapytaniem Wykonawcy, wniesionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt 8, na **„Budowę wiaty rowerowej w miejscowości Rusiec"**, zgodnie z ust. IX pkt 1 Zapytania ofertowego, Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1: Czy dopuszczają Państwo zastosowanie słupów o mniejszym przekroju niż 80x80 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zastosowania słupów o mniejszym przekroju niż 80x80.

Pytanie 2: Czy dopuszczają Państwo zastosowanie środkowego słupa wsporczego, pozwoli to na zastosowanie profili o mniejszym przekroju?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie środkowego słupa wsporczego.

Pytanie 3: Rozumiemy, że również zgodnie z obowiązującymi przepisami Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć wraz z wyrobem (konstrukcją) Deklarację Właściwości Użytkowych wraz z oznaczeniem CE?

Odpowiedź: Tak, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia Deklaracji Właściwości Użytkowych z oznaczeniem CE.

KIEROWNIK REFERATU
Zamówień Publicznych
i Funduszy Zewnętrznych
Marta Ciarka-Matysiak

Mazowsze.
serce Polski