



URZĄD GMINY NADARZYN

ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

tel. (22) 729 81 85; fax (22) 729 81 75 www.nadarzyn.pl

ZPiFZ.271.21.2019

Nadarzyn, dnia 2 października 2019 r.

Wszyscy Wykonawcy

W związku z zapytaniem Wykonawcy, wniesionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „**Remont nawierzchni bitumicznej odcinków dróg gminnych ul. Brzozowej w Kajetanach i ul. Długiej w Wolicy**”, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53, 730, 1655) oraz pkt IX SIWZ Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie:

Istnieją rozbieżności między przedmiarem a zapisami SIWZ:

- 1) w przedmiarze jest rozbiórka 15 cm nawierzchni z tłucznia, w SIWZ frezowanie nawierzchni bitumicznej na gr. 4 cm;
- 2) w SIWZ jest wymagane uzupełnienie pobocza na szerokość 0,5 m (nie jest określone czy jest to pobocze jedno- czy dwustronne), w przedmiarze brak takiej pozycji;
- 3) w SIWZ jest skropienie na pow. 2 200 m², w przedmiarze 5 700 m²
- 4) w SST jest mowa o warstwie wiążącej i ścieralnej, w przedmiarze i SIWZ jest 5 cm SMA z asfaltu modyfikowanego.

Prosimy o jednoznacznie określenie rodzaju i zakresu robót do wykonania poprzez skorygowania przedmiaru tak, aby wycena spełniała warunki zawarte w rozdziale XV pkt. 1 SIWZ.

Odpowiedź:

Ad. 1) Należy przyjąć wg SIWZ frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm.

Ad. 2) Należy dodać do przedmiaru robót pozycję nr 5: „Uzupełnienie pobocza tłuczniami kamiennymi na szerokości 0,5 m jednostronnie” obmiar 1040 mb.

Ad. 3) Należy przyjąć wg przedmiaru 5700 m².

Ad. 4) Należy przyjąć wg SIWZ SMA gr.5 cm dla KR 3.

KIEROWNIK REFERATU
Zamówień Publicznych
i Funduszy Zewnętrznych
Marta Ciarka-Matysiak
Marta Ciarka-Matysiak