



URZĄD GMINY NADARZYN

ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

tel. (22) 729 81 85; fax (22) 729 81 75 www.nadarzyn.pl

ZPiFZ.271.24.2019

Nadarzyn, dnia 10 grudnia 2019 r.

Wszyscy Wykonawcy

W związku z pytaniami Wykonawców, wniesionymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „*Wykonanie placu zabaw w miejscowości Młochów*”, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz pkt IX SIWZ Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:

W związku z zamiarem przystąpienia do przetargu na „*Wykonanie placu zabaw w miejscowości Młochów*” prosimy o:

opis techniczny 2.5.2.2. Nawierzchnia nawierzchni bezpiecznej z podbudowy piaskowej osłonięta „sztuczną murawą” prosimy o wyjaśnienie jaka nawierzchnia ma zostać wykonana na placu zabaw?

Odpowiedź:

Konstrukcja nawierzchni bezpiecznej placu zabaw:

- trawa syntetyczna – wysokość 24 mm
- podkład amortyzujący – grubość uzależniona od wysokości upadku
- kruszywo łamane 0,075 – 4 mm – gr. 5,0 cm
- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 4-31,5 mm – gr. 10 cm
- piasek zagęszczony mechanicznie – gr. 15 cm
- grunt rodzimy.

Strefa bezpieczna placu zabaw ma zostać wykonana nawierzchnią z piasku gr. min. 20 cm oraz nawierzchni z trawy sztucznej układanej na podkładzie gr. zależnej od wysokości swobodnego upadku. System nawierzchni bezpiecznej musi posiadać certyfikat wg normy EN1177.

Pytanie 2:

Prosimy o dodanie pozycji dotyczącej nawierzchni z trawy sztucznej.

Odpowiedź:

Wynagrodzenie w niniejszym postępowaniu na charakter ryczału. Zamieszczony przedmiar robót ma charakter pomocniczy. W związku z powyższym Wykonawca powinien wycenić w swojej ofercie dostawę i montaż nawierzchni z trawy sztucznej wraz z podbudową.

Pytanie 3:

Podanie parametrów i kolorów trawy sztucznej.

Odpowiedź:

Parametry trawy sztucznej:

- wysokość włókna – 24 mm,
- Rodzaj włókna – fibry,
- Dtex 6600,

- Gęstość włókien 42 000/m²,
- Gęstość pęczków min. 21 000/m²,
- Grubość włókna: min 60 mikronów,
- kolor – zielony.

Grubość podkładu amortyzującego w zależności od wysokości upadku:

- Zestaw zabawowy – wysokość upadku 166 cm – grubość podkładu 35 mm
- Bujak dwuosobowy – wysokość upadku 100 cm – grubość podkładu 25 mm
- Huśtawka - wysokość upadku 120 cm – grubość podkładu 25 mm
- Bujak na sprężynie – wysokość upadku 50 cm – grubość podkładu 25 mm

Pytanie 4:

W związku z zamiarem przystąpienia do przetargu prosimy o podanie parametrów latarni wysokość moc oprawy ?

Odpowiedź:

Dostarczone i zamontowane latarnie mają swoim stylem nawiązywać do istniejących latarni zainstalowanych na terenie Parku w Młochowie.

Słup latarni wysokości 3,0 m do źródła światła.

Oprawa Led o mocy 20W, jasność minimum 2500 Lm



Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuszcza tolerancje wymiarów urządzeń +/- 20%?

Odpowiedź:

Z uwagi na realizację urządzeń zabawowych z naturalnych konarów drzewa Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarową +/-20%.

Pytanie 6: Czy Wykonawca, który nie miał zrealizowanych inwestycji na terenie zabytkowym może brać udział w przetargu i czy nie zostanie wykluczony z tego powodu?

Odpowiedź:

Tak, Wykonawca, który nie miał zrealizowanych inwestycji na terenie zabytkowym może brać udział w przedmiotowym postępowaniu. Zamawiający w SIWZ nie postawił wymogu posiadania doświadczenia Wykonawcy przy realizacji obiektów zabytkowych. Zadanie będzie realizowane na obszarze objętym ochroną konserwatorską, lecz wykonany zakres prac nie jest związany z pracami konserwatorskimi czy renowacyjnymi.

Pytanie 7:

Proszę o wyjaśnienie treści SIWZ odnośnie certyfikatów. Na którym etapie Zamawiający będzie je potrzebował: na etapie montażu urządzeń czy w momencie odbioru placu zabaw?

Odpowiedź:

W związku z realizacją zadania inwestycyjnego na terenie objętym ochroną konserwatorską Zamawiający wymagać będzie dostarczenia odpowiednich dokumentów przed ich zamówieniem. Zamawiane zestawy zabawowe muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.

Pytanie 8:

Czy Zamawiający dopuszcza następujące urządzenia malowane w kolorze Mahoń albo Teak:

- Tablica informacyjna z regulaminem
- Ławka
- Kosz na śmieci
- Ogrodzenie

Odpowiedź:

Z uwagi na uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków, zaoferowana kolorystyka urządzeń musi być zgodna z kolorystyką wskazaną w dokumentacji technicznej.

KIEROWNIK REFERATU
Zamówień Publicznych
i Funduszy Zewnętrznych
Marta Ciarka-Matysiak